

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»**

650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39
Тел.: 35-49-56, факс: 35-49-56
E-mail: mou_school5@mail.ru

**Информация по Предписаниям
МБОУ «СОШ № 5»**

Предписание	Срок исполнения	Принятые меры
Предписание № 25/1/16 от 14.05.18 г. Расстояние от пожарных извещателей до электрических светильников менее 0,5 м.	До 01.05.19 г.	Устранено
Предписание № 399 от 15.08.2018 г. 1. В кабинете № 107 на мягкую мебель иметь не менее двух сменных чехлов. 2. В спор. зале на стенах и потолке устранить дефекты в отделке 3. В кабинете № 107 устранить щели и повреждения линолеумного покрытия пола 4. В спорт.зале установить бытовой комнатный термометр 5. В мед.кабинете и спорт.зале установить сетки от залета кровососущих.	До 03.09.2018 года	Устранено
		Заявка на текущий ремонт в ЦТО № 538 от 04.09.19 г. Письмо в УО № 72 от 02.07.19 г. Составлена смета на сумму 467 473 тыс. руб.
		Устранено
		Устранено
		Устранено
Предписание № 400 от 15.08.2018 г. Провести ремонт отмостков по периметру здания	До 13.08.2019 года	1. Заявка на текущий ремонт в ЦТО № 665 от 28.07.16 г. 2. Заявка на текущий ремонт в ЦТО № 538 от 04.09.19 г. 3. Составлена смета на сумму 929 558 тыс. руб.
Предписание № 401 от 15.08.2018 г. Оборудовать мусорную площадку для сбора мусора на расстоянии не менее 25 метров	До 07.05.19 г.	Устранено
Предписание № 90 от 16.02.16 г. 1. В кулинарии иметь двух гнездную моечную раковину 2. В кулинарии	До 01.03.19 г.	Устранено Решение суда от 27.06.19 г. устранить

<p>оборудовать вытяжную механическую вентиляцию</p> <p>3. В раздевалках спорт.зала выполнить герметичность потолочных плит</p> <p>4. В столярной мастерской выполнить покрытие пола без щелей</p>		<p>до01.04.20 г.</p> <p>Устранено</p> <p>Решение суда от 27.06.19 г. устранить до01.04.20 г.</p>
---	--	--