



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района**  
650000 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Центрального района г. Кемерово**  
650023 г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 «А», тел. 77-26-68, тел./факс 77-26-69, E-mail: ond-cr@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 41/1/35  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная  
школа № 5"

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и  
Берёзовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору  
Останина А.С. № 41 от 24.02.2021.

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин «09» марта 2021г., с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин «02» апреля  
2021г., проведена плановая проверка государственным инспектором Кемеровского и Берёзовского  
городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, капитаном  
внутренней службы Козленко Денисом Павловичем.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя  
общеобразовательная школа № 5", по адресу: 650066, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово,  
пр. Октябрьский, 39.

(наименование и адрес объекта надзора)

совместно с директором МБОУ «СОШ № 5» Тутькиным Алексеем Анатольевичем, заместителем  
директора по АХР МБОУ «СОШ № 5» Пермяковой Ариной Игоревной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещения № 40 (Актовый зал) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ КО» от 26.03.10г.) составляет менее 1.2 м.	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020; ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	

2.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из помещения № 40 (Актовый зал) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «ЦТИ КО» от 26.03.10г.) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины дверного полотна.	п. 4.2.21 СП 1.13130.2020; ст. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Берёзовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

Козленко Д.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» 04 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*

(подпись)

«02» 04 2021 г.

*(Handwritten signature)*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)